



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๔๗-๐๐๕๓๐๒_๒๕๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓.กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ.๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๔๗-๐๐๕๓๐๒ Serial No
๐๐๑๓๐๐๑ ขนาด ๒๕๐ kVA ๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ EKARAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส

หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสืบเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ช.ผ.(อ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายนันทวุฒิ อ้อวิสัย) ตำแหน่ง พ.ชง.4 ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙
เรียน อ.บ.ข.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายนิธิ พิชาดุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้เข้า : C3TAMCSS01
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 08:16:10
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR47-005302 เลขผู้ผลิต : 0013001 วัตถุประสงค์ : 1-05-001-0009 TR. 250 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 WBS : เลขผู้สัญญา : อนุมัติผู้ผลิต : EKARAT
 วัสดุแบบป็นแรงสูง (kVoIt) : วัสดุแบบป็นแรงต่ำ (VoIt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก. ก่อป. 49 สินทรัพย์ : 460122389 / 0
 ปีระกััน 0 ปี วันที่เริ่มรับระกััน : วันที่สิ้นสุดปีระกััน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออับบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่ออับบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMA-F-FA02-TR0064	XX หน้า รร. ภูษธร ต.ท่าล้อ อ.พานาง			ติดตั้ง			
21.02.2011	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี			ติดตั้ง			
16.09.2011	ITMA-F-FA03-TR0025	XX หน้า รร.บ้านดงวัน ต.พังทอง			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000006207	DOC_หน้าร้านคารอน ม.3 ต.พังทอง			รับคืน			
25.10.2023	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2201	กบ.พานาง	รับคืน	4971776800	2001441779	
25.10.2023	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1201	กบ.พานาง	รับคืน	4978134000		
30.01.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2201	กบ.พานาง	รับคืน	4983274557		
05.02.2026	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี			รับคืน			