



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(กต)  
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพTR๒๘-๐๐๗๑๕๐\_๓๐kVA  
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๘-๐๐๗๑๕๐ Serial No  
๑๕๑๐๖๒๓๖ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ..... ติดตั้งเมื่อวันที่ .....

ชำรุดวันที่ ..... อายุการใช้งาน ..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ..... kVA ..... เฟส  
หมายเลข PEA. .... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ ..... ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี  ไม่มี  อื่น ๆ .....

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน ..... รูป อื่น ๆ .....

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ซ่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสืบเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ช.ผ.(อ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

(นายฉันทวุฒิ อัครวิสัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผ.บ.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) ๖๖ /๒๕๖๙  
เรียน อ.ก.บข.(กต)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
(นายนิธิ พิชาตุลย์)  
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้เข้า : C3TAMCSS01  
โครงการ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการเข้าใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026  
เวลา : 08:25:20  
หน้าที่ : 1

เลขที่หม้อแปลง : TR28-007150  
MBS :  
โวลต์แอมป์แรงสูง(KVolt) :  
รับประกัน 1 ปี

เลขผู้ผลิต : 15106236  
เลขที่สัญญา :  
โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :  
วันที่เริ่มรับประกัน : 06/01/1986  
วัสดุ : 1-05-000-0002 TR.. 30 KVA. 1 P 3 W,22-0.46-0.23 KV.  
บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL  
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ทก. ก้อนปี 49  
วันสิ้นสุดประกัน : 05/07/1987  
สินทรัพย์ : 460120068 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่ออธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMA-F-FA08-TR0016	XX ช้างบ้านผู้ช่วยนี้เงิน			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000006807	DCC_บ้านห้วยนี้เงิน ม. 3 ต.เขาบ่อย			ติดตั้ง	4977074591	2001505164	อุปกรณ์ขาดเสียหาย
30.10.2024	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1201	ผมด.ท่าม่วง	รับคืน	4983274668		
06.11.2024	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2201	ผกบ.ท่าม่วง	โอน			
05.02.2026	1030							