



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(กต)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพWTR๒๘-๐๐๒๒๑๗_๒๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๘-๐๐๒๒๑๗ Serial No
๘๕๕๗๐๕๑๐๙๔ ขนาด ๒๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ HICO ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสืบเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ข.ผ.(อ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายณัฐวุฒิ อ้อวิสัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) ๖๐๓ /๒๕๖๙
เรียน ออก.บข.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
.....
(นายนิธิ พิชาดุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้ใช้ : C3TAMPSS01
 ปลายเขต : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 26.05.2026
 เวลา : 09:27:10
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR28-002217 เลข-ผู้ผลิต : 8557051094 วัสดุ : 1-05-000-0001 TR. 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : HICO
 วัสดุ/หม้อแปลงสูง (kVolt) : วัสดุหม้อแปลงตัว (Volt) : ประเภทวัสดุ : อุปกรณ์พก. ก่อปี 49 สีพอร์ช : 460276381 / 0
 ระยะเวลา : 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออับายสถานที่ติดตั้ง	ที่เป็นสินค้า	ชื่ออับายที่เป็นสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	หมายเหตุ
26.05.2008	IPTU-F-FA04-TR0270	xx บ้านวังกุ่ม			ติดตั้ง			
16.09.2011	ITMA-F-FA05-TR0400	บ้านวังกุ่ม			ติดตั้ง			
24.01.2023	33XFLA000098674	DCC กลาง ซ.ศกาลัย			รีดอง			
21.05.2024					รับคืน		2001477785	อุปกรณ์ชุดเสียหาย
21.05.2024	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2201	กบป. ทาม่วง	โอน	4974576625		
30.01.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1201	กบป. ทาม่วง	โอน	4978133581		
04.02.2026	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2201	กบป. ทาม่วง	โอน	4983259205		