



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า  
เลขที่ ก.3 ลญ.(ปร) /2569 วันที่ 27 พฤษภาคม 2569  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เรียน ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567  
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.  
32-011581 Serial No 121365 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ EKARAT ดังนี้

- ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมุดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า
  - ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย  
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ..... ติดตั้งเมื่อวันที่ .....  
ชำรุดวันที่ ..... อายุการใช้งาน ..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ..... kVA ..... เฟส  
หมายเลข PEA. .... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ ..... ไปติดตั้งแทน  
2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี .....  ไม่มี  อื่น ๆ .....  
2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)  
 มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน ..... 4 ..... รูป อื่น ๆ .....
  - สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ  
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก **เสื่อมสภาพตามวาระ**  
3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน  
3.3 อื่น ๆ .....  
3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร  
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....  
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายจักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์) ตำแหน่ง ผ.ปร.กฟส.ลญ.

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(น.ส.กัญญารัตน์ วิเชียรโชติ) ตำแหน่ง วกท.4 ผ.ปร.กฟส.ลญ.

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายณัฐวุฒิ พ่วงลา) ตำแหน่ง พชง.5 ผ.ปร.กฟส.ลญ.

ที่ ก.3 ลญ. 995 /2569  
เรียน อ.ก.บช.(ก3)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
  
(นายสันติ โรจนธรรมเจริญ)  
ผจก.กฟส.ลาดหญ้า  
28 พ.ค. 2569

PEA 32-011581 Serial No. 121365 ขนาด 20 kVA ผู้ผลิต EKARAT

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)



แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมเวลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000311828	หมวดอุปกรณ์	M	กพท.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย			
สถานะ	ESTO	WTWO		
มีผลจาก	25.05.2026	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป    สถานที่ตั้ง    องค์กร    โครงสร้าง    SerData    ข้อมูลเพิ่มเติม 1    ข้อมูลเพิ่มเติม 2    ข้อมูลเพิ่มเติม 3

---

ทั่วไป

รหัส	1-05-000-0001	TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตภณชาติ	TR32-011581	
เลขที่ประจำสำ	1001265429	ประวัติ

---

ข้อมูลสต็อค

ประเภทสต็อค	07	สต็อคหีบลิวด		
โรงงาน	I030	คลังพสด กาญจนบุรี	รหัสบริษัท	9000
ที่เก็บสินค้า	2901	ผกป.ลญ.		
แบบหีบลิวด	R		แบบหีบลิวด	R
สต็อคพิเศษ			Date L.GoodsMvt	28.05.2026
ลูกค้ำ		ผู้ขาย		
ใบสั่งขาย		/ 0	องค์ประกอบ WBS	

