



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 นฐ.(มต) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟจ.นครปฐม

ถึง ผจก.กฟจ.นครปฐม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กฟจ.นฐ 33/2569 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 21-001867 Serial No 27059
ขนาด 250 kVA 3 เฟส ระบบ 22000 KV ผลิตภัณฑ์ SIRIVIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
 - 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.5ต.นครปฐม ติดตั้งเมื่อวันที่ 31.10.2005 ชำรุดวันที่ 29.11.2025
อายุการใช้งาน 48 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 250 kVA 3 เฟส หมายเลข PEA 67-021765 Serial No
67171533 ผลิตภัณฑ์ EKARAT ไปติดตั้งแทน
 - 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
 - 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
- มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
 - 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก เสื่อมสภาพตามวาระ
 - 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
 - 3.3 อื่น ๆ
 - 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 - ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายวานภูมิ ชำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายภูกิจ จงประดิษฐ์)

ตำแหน่ง ผ.ม.ต.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายธนาวุฒิ พรานมนัส)

ตำแหน่ง พชง.๖ผมต.กฟจ.นครปฐม

เลขที่ ก.3 นฐ.(มต) 635 /2569
เรียน อก.บข(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)
ผจก.กฟจ.นครปฐม

SCAN สำเนา
 ต้นฉบับ ต้นฉบับ
วันที่ ๒๒ พค ๒๕๖๙

ผู้ใช้ : C3NPMMSL03
 โคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 11.05.2026
 เวลา : 18:01:08
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตบัตร : TR21-001867
 WBS :
 วัสดุที่มอบป็นแรงสูง (KV011) :
 ระบุระยะกัน 2 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 27059
 เลขที่สัญญา :
 วัสดุที่มอบป็นแรงต่ำ (KV011) :
 วันที่เริ่มระบุระยะกัน : 12/06/1978

วัสดุ : 1-05-001-0009 TR. 250 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIWIWAT
 ระบุเกณฑ์ทรัพย์สิน : งบลงทุนฟก.ก่อนปี 49 สินทรัพย์ : 460598370 / 0
 วันที่สิ้นสุดประกัน : 11/06/1981

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดการติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ข้อมูลรายละเอียดสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IKTE-F-FA02-TR0125	xx หน้าโรงงานท่อเหล็กก่อนขึ้นสะพาน	2002	ปฏิทินฯ กพก. กทบ	ติดตั้ง รับดิน รื้อถอน	4955203040	7000619549	
21.04.2020	1040	คลังพัสดุ สมุทรสาคร	2001	ปฏิทินฯ กพก. นร.	โอน	5002953359	2001089586	
08.09.2020	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2001	ปฏิทินฯ กพก. นร.	โอน	4957852569		
25.11.2020	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1001	ปฏิทินฯ กพก. นร.	ติดตั้ง รับดิน รื้อถอน	4982486805	7001125623	
01.06.2022	3373XF000007134	DCC_ม.5 ต. นครปฐม						
29.10.2025	1010	คลังพัสดุ นครปฐม						เลื่อนสภาพตามวาระ
29.11.2025	1010							

รหัส : C3NPMMSL03
 ไฟล์เลขที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 11.05.2026
 เวลา : 18:11:27
 หน้า : 1

เลขที่หม้อแปลง : TR67-021765
 เลขที่ผู้ผลิต : 67171533
 เลขที่สถานี :
 เลขที่หม้อแปลง (kV011) :
 เลขที่หม้อแปลง (kV011) :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 07/11/2024

รหัส : 1-05-001-0069 TR. 250KVA. 3P. 22-0.416/0.24KV. DYN11. SC
 ผู้ผลิต : EKARAT
 ประเภทหม้อแปลง : หม้อแปลงไฟฟ้า
 วันที่เริ่มรับประกัน : 06/11/2027

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	คุณสมบัติตามวันที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คุณสมบัติเก็บสินค้า	จำนวน	เลขที่รับราคา	มูลค่า	มูลค่า
06.11.2024	Z001	999. (n)	0002	หม้อแปลง	1	5004377399		
21.11.2024	Z001	999. (n)	0002	หม้อแปลง	1	4977293682		
21.11.2024	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	บวข.	1	5004393047		
27.08.2025	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	บวข.	1	4981046204		7001125632
29.11.2025	3373XF000007134	DCC_M.5 ม.นครปฐม						

21-001867 250kVA

