



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๓๐-๐๐๓๒๕๖ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๓๐-๐๐๓๒๕๖ Serial No. ๑๑๓๐๙๐ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ EKARAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ) กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงไฟฟ้าขาดลวดข้อต่อเทิร์น ติดตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี.๒๕๖๙ ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : ไฟ้าลางหม้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(บป.)- ๖๓๕ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟภ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

กิตติวิชัย บอนิล

(นายกิตติวิชัย บอนิล)

รจก.(ล) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.บ่อพลอย

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙

มป.๒-ป.๖๘

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสศิริฎ) ตำแหน่ง ผม.มต.กฟส.บพล.


ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเอกชัย จันท์เจริญ) ตำแหน่ง ชผ.บป.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๓๐-๐๐๓๒๕๖ (๒๐ KVA)




รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๓๐-๐๐๓๒๕๖)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ปรัง(๑) การกำหนดค่า(S) ลบ(Y) รีเซ็ต(H)



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ภูใช้ : C3BOPPM01 โคลเลขที่ : PED-400 โปรแกรม : ZPMR033	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว	วันที่ : 28.05.2026 เวลา : 10:16:58 หน้าที่ : 1
---	--	---

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR30-003256 WBS : P-TDD01.4-I-BOP60.0014 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVok) : รุ่นประจัน 0 ปี	เลข-ผู้ผลิต : 113090 เลขที่สัญญา : โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : วันที่เริ่มรับประจัน :	วัตต์ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV. บริษัทผู้ผลิต : EKARAT ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กักเก็บ 49 ลิ้นทรัพย์สิน : 460251330 / 0 วันที่ผลิตประจัน :
--	---	---

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	IUTG-F-FA09-TR0190	xx บ้านเจริญทรัพย์ น.1 ล.หนองกร่าง			ติดตั้ง			
28.11.2017					รื้อถอน			
28.11.2017					รื้อถอน			
28.11.2017	1030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	2002	ปฏิบัติงาน กทอ.บพล	รับคืน	4942769313	P-TDD01.4-I-	
07.04.2018	1030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	2002	ปฏิบัติงาน กทอ.บพล	โอน	4944482432		