



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 นฐ.(มต) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟจ.นครปฐม

ถึง ผจก.กฟจ.นครปฐม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กฟจ.นฐ 33/2569 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 22-003014 Serial No 31410
ขนาด 250 kVA 3 เฟส ระบบ 22000 kV ผลิตภัณฑ์ SIRIVIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
 - 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ซอยหน้าโรงแรมสยาม ติดตั้งเมื่อวันที่ 31.10.2005 ชำรุดวันที่ 29.11.2025 อายุการใช้งาน 47 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 250 kVA 3 เฟส หมายเลข PEA 67-021766 Serial No 67171534 ผลิตภัณฑ์ EKARAT ไปติดตั้งแทน
 - 2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
 - 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
 มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
 - 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก เสื่อมสภาพตามวาระ
 - 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
 - 3.3 อื่น ๆ
 - 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 - ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เลขที่ ก.3 นฐ.(มต) 625/2569
เรียน ออก.บข(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)
ผจก.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายวันภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายภูกิจ จงประดิษฐ์)

ตำแหน่ง หม.มต.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายธนาวุฒิ พรานมนัส)

ตำแหน่ง พชง.๖มต.กฟจ.นครปฐม

SCAN สำเนา
 สำเนา ต้นฉบับ
วันที่ ๒๒ ๕๖ ๒๕๖๙

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR67-021766
 เลขที่ผู้ผลิต : 67171534
 WBS :
 เลขที่สัญญา :
 เลขที่อนุมัติแรงดัน (kVolt) :
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 07/11/2024
 วันที่ : 1-05-001-0069 TR. 250KVA, 3P, 22-0.416/0.24KV, DYN11, SC
 นริษณ์ผู้ผลิต : EKARAT
 บริษัทหรือรหัส : หม้อแปลงไฟฟ้า
 วันที่ผลิต : 06/11/2027
 จำนวน : 460765046 / 0

วันที่	สถานะผลิตภัณฑ์	ข้ออธิบายสถานะผลิตภัณฑ์	ปริมาณสินค้า	ข้ออธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขสารวัตร	ใบสั่ง	หมายเหตุ
06.11.2024	Z001	ก.ล. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004377399		
21.11.2024	Z001	ก.ล. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4977293682		
21.11.2024	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	ณ	โอน	5004393047		
27.08.2025	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	ณ	โอน	4981046225	7001125625	
29.11.2025	3373XF0000007785	DCC_ขอเบิกค่าใช้จ่ายรถยนต์			ตัดทิ้ง			

22-003014 250k

