



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(กต)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๓๗-๐๐๘๙๔๙_๓๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.๖.๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๓๗-๐๐๘๙๔๙ Serial No
๙๔๓๓๕๙ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ทผ.บค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดครั้น) ตำแหน่ง ชผ.(อ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายนันทวุฒิ อ้อวิลัย) ตำแหน่ง พทข.4 ผบค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) ว ๕๓ /๒๕๖๙
เรียน ออก.บข.(กต)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายนิธิ พิชาดุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้ซื้อ : C3TAMCSS01
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการเข้างานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 08:11:41
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR37-008949 เลข-ผู้ผลิต : 943359 วัสดุ : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 วัสดุหม้อแปลงสูง (kVolt) : วัสดุหม้อแปลงต่ำ (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. กอนปี 49 สิทธิ์ทรัพย์สิน : 460121069 / 0
 วันประกัน : 0 ปี วันเริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออับายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่ออับายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	หมายเหตุ
31.10.2005	ITMA-E-FA05-TR0135	XX บ.วางสาย ม.5 อ.ท่าม่วง			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000006652	DCC_ปาร่างสาย ม.5 ต.วางสาย			รับคืน			
20.02.2026		คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2201	ผบ.ท่าม่วง		4983468821	2001564620	เลื่อนสภาพความวาง
20.02.2026	1030							