



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 นฐ.(มต) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟจ.นครปฐม

ถึง ผจก.กฟจ.นครปฐม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กฟจ.นฐ 33/2569 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 22-006023 Serial No 31822
ขนาด 250 kVA 3 เฟส ระบบ 22000 kV ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
 - 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ หน้าโรงสีโพรงมะเดื่อ ติดตั้งเมื่อวันที่ 31.10.2005 ชำรุดวันที่ 29.11.2025 อายุการใช้งาน 47 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 250 kVA 3 เฟส หมายเลข PEA 67-022069 Serial No 67172287 ผลิตภัณฑ์ EKARAT ไปติดตั้งแทน
 - 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
 - 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
- มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
 - 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก เสื่อมสภาพตามวาระ
 - 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
 - 3.3 อื่น ๆ
 - 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 - ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เลขที่ ก.3 นฐ.(มต) 631 /2569
เรียน อก.บข(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)
ผจก.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายภูกิจ จงประดิษฐ์)

ตำแหน่ง ผ.มต.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายธนาวุฒิ พรานมนัส)

ตำแหน่ง พชง.๖ผมต.กฟจ.นครปฐม

SCAN
 สำเนา ต้นฉบับ
วันที่ ๒๒ ๕๖ ๒๕๖๙

คำสั่ง : C3NPMMSL03
 หมายเลข : PED-400
 ปริมาณ : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรวมตัว

วันที่ : 11.05.2026
 เวลา : 18:41:44
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR22-006023 เลข-ผู้ผลิต : 31822 รหัส : 1-05-001-0009 TR... 250 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 WBS : 1-62-1-NPMCN.MR.2006 เลขที่สัญญา : รายละเอียดโครงการ (kVoI1) : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT บริษัทจากพว. นร.
 โครงการที่มีงบประมาณสูง (kVoI1) : รายละเอียดโครงการ (kVoI1) : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT บริษัทจากพว. นร.
 ปริมาณ : 0 ปี วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่สิ้นสุดปฏิบัติงาน : 49 สัปดาห์ : 460115701 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	เลขที่
31.10.2005	INPT-F-FA03-TR0035	xx ศูนย์ซ่อม 7 ELEVEN DCC-ติดตั้งหม้อแปลงรวมชุดใด	2001	บริษัทจากพว. นร.	ติดตั้ง ติดตั้ง รับสินค้า รับสินค้า	4967754771	2001370091	
22.03.2018	3373XF00007932	DCC-ติดตั้งหม้อแปลงรวมชุดใด	2001	บริษัทจากพว. นร.	ติดตั้ง ติดตั้ง รับสินค้า รับสินค้า	4968119238	2001379460	
02.06.2021	3373XF000007932	DCC-ติดตั้งหม้อแปลงรวมชุดใด	2001	บริษัทจากพว. นร.	ติดตั้ง ติดตั้ง รับสินค้า รับสินค้า	4982486841	7001125638	
04.06.2021	1010	DCC-ติดตั้งหม้อแปลงรวมชุดใด	2001	บริษัทจากพว. นร.	ติดตั้ง ติดตั้ง รับสินค้า รับสินค้า			
24.01.2023	3373XF000005886	DCC-ติดตั้งหม้อแปลงรวมชุดใด	2001	บริษัทจากพว. นร.	ติดตั้ง ติดตั้ง รับสินค้า รับสินค้า			
20.02.2023	1010	DCC-ติดตั้งหม้อแปลงรวมชุดใด	2001	บริษัทจากพว. นร.	ติดตั้ง ติดตั้ง รับสินค้า รับสินค้า			
20.02.2023	1010	DCC-ติดตั้งหม้อแปลงรวมชุดใด	2001	บริษัทจากพว. นร.	ติดตั้ง ติดตั้ง รับสินค้า รับสินค้า			
29.10.2025	1010	DCC-ติดตั้งหม้อแปลงรวมชุดใด	2001	บริษัทจากพว. นร.	ติดตั้ง ติดตั้ง รับสินค้า รับสินค้า			
29.11.2025	1010	DCC-ติดตั้งหม้อแปลงรวมชุดใด	2001	บริษัทจากพว. นร.	ติดตั้ง ติดตั้ง รับสินค้า รับสินค้า			

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 หน่วยงานระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR67-022069
 WBS :
 รายการอุปกรณ์แรงสูง (kVoil) :
 รายการ : 2 ปี
 เลขผู้ผลิต : 67172287
 เลขสัญญา :
 รายการอุปกรณ์แรงสูง (kVoil) :
 วันที่เริ่มประกัน : 15/01/2025
 วันที่ : 1-05-001-0069 TR. 250KVA, 3P, 22-0.416/0.24KV, DYN11, SC
 บริษัทผู้ผลิต : EKARAT
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
 วันที่เริ่มประกัน : 14/01/2028
 หมายเลข : 460771604 / 0

วันที่	สถานะผลิตภัณฑ์	ชื่อรายการตามผลิตภัณฑ์	พิกัดสินค้า	ชื่อรายการที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขสารวัตร	ใบสั่ง	เลข
14.01.2025	Z001	กก. (ก) กก. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	50044444400		
27.01.2025	Z001	กก. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4978085841		
07.02.2025	1010	คลังสินค้า นครปฐม	8002	อื่นๆ	โอน	5004465491		
27.08.2025	1010	คลังสินค้า นครปฐม	8002	อื่นๆ	โอน	4981046249	7001125637	
29.11.2025	3373XF0000005886	DCC_หน้าโรงไฟฟ้า			ติดตั้ง			

22-006023 250K

BANGKOK, THAILAND.

Transformer Pri. V. A.

TYPE	TF Ph. 3	1	23100
		2	22550
		3	22000
		4	21450
		5	20900

KVA. 250 Hz. 50

Imp V. 97 % Oil 55 l.

Total Wt.	1277 Kg.	Sec. V. A.	400/230
-----------	----------	------------	---------

No. 1529 Year 2022

No. 2/1

H.V. 23100
L.V. 400/230

Winding Connections
Vector Group Dyll

SIRIWAT CO.
BANGKOK, THAILAND.

