



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 นฐ.(มต) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟจ.นครปฐม

ถึง ผจก.กฟจ.นครปฐม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กฟจ.นฐ 33/2569 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 22-006400 Serial No
3C31128ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22000 kV ผลิตภัณท์ SIRIVIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
 - 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ต.สนามจันทร์(โค้งวัดลาดปลาเค้า) ติดตั้งเมื่อวันที่ 31.10.2005 ชำรุด
วันที่ 29.11.2025อายุการใช้งาน 47 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 100 kVA 3 เฟส หมายเลข PEA 67-
032596 Serial No 0507633721 ผลิตภัณท์ FULL LIGHT ไปติดตั้งแทน
 - 2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
 - 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
 มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
 - 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก เสื่อมสภาพตามวาระ
 - 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
 - 3.3 อื่น ๆ
 - 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 - ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เลขที่ ก.3 นฐ.(มต) 621 /2569
เรียน ออก.บช(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)
ผจก.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายวันภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายภูกิจ จงประดิษฐ์)

ตำแหน่ง ผ.มต.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายธนาวุฒิ พรานมนัส)

ตำแหน่ง พชง.๖ผมต.กฟจ.นครปฐม

หน้า 1
 หมายเลข : C3NPMMSL03
 หมายเลข : PED:400
 หมายเลข : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการติดตั้งหม้อแปลงรายตัว

900

วันที่ : 11.05.2026
 เวลา : 19:07:56
 หน้า : 1

เลขที่หม้อแปลง : TR67-032596
 เลขผู้ผลิต : 0507633721
 รหัส : 1-05-001-0067 TR..100KVA.3P.22-0.416/0.24KV,DYN11, SC
 WBS :
 โครงการปีงบประมาณ (KV01) :
 ปีงบประมาณ : 2 ปี
 เลขที่สัญญา :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 07/12/2024
 บริษัทผู้ผลิต : FULL LIGHT
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
 สุนทรีย : 460768265 / 0
 วันที่จัดประเภท : 06/12/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ค่าชดเชยสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ค่าชดเชยที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขสารวัตร	ใบสั่ง	เหตุผล
06.12.2024	Z001	กวด. (ก) กวด. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004409854		
06.12.2024	Z001	กวด. (ก) กวด. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4977513007		
14.01.2025	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	บมข.	โอน	5004444367		
27.08.2025	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	บมข.	โอน	4981046203	7001125611	
29.11.2025	33XFIA000069392	DCC-ต.สนามจันทร์ (โถงกลางอาคารเก่า)			โอน			

22-006400 100k

