



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กนษ.(กต)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๒๓-๐๐๐๗๐๐_๑๖๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กนษ.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.๓.๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๓-๐๐๐๗๐๐ Serial No
๓๐๐๔๔ ขนาด ๑๖๐ kVA ๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ KV ผลิตภัณท์ SIRIWIVATดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส

หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณท์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรี) ตำแหน่ง ช.ผ.(อ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายนันทวุฒิ ฮ้อยวิลัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผ.บ.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) ๖๘๕ /๒๕๖๙
เรียน อ.ก.บช.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายนิธิ พิชาดุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ปีที่ : CATAMCSS01
 โครงการ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายชื่อ

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 08:13:52
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR23-000700 เลข-ผู้ผลิต : 30044
 เลขที่สัญญา : เลขที่สัญญา :
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 30/10/1979
 วันที่เริ่มรับภาระ : 1 ปี
 วันที่เริ่มรับภาระ : 30/10/1979
 วัสดุ : 1-05-001-0007 TR.. 160 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT ประเภทรหัสสินค้า : 91กรรพทก. กอบป 49
 วันที่รับภาระ : 29/04/1981
 รหัส : 460120100 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMA-F-FA03-TR0065	xx น. พงษ์พงษ์ น.1 อ.ท่าม่วง			ติดตั้ง รับดิน	49636643404	2001265207	
14.03.2022	1030	คลังพัสดุ กอฉงนบุรี	2201	กบป.ท่าม่วง	รับดิน	4964076363	2001274006	
20.04.2022	1030	คลังพัสดุ กอฉงนบุรี	2201	กบป.ท่าม่วง	ติดตั้ง			
20.04.2022	1032-GISTAG	FL รหัสว่าง GIS TAG - พทอ.ทตง.			รับดิน			การดำเนินงานปกติ
24.01.2023	33XFA000140272	DCC_C3 บ้านจตุรราช			รับดิน	4969524564	2001412489	
09.06.2023	1030	คลังพัสดุ กอฉงนบุรี	2201	กบป.ท่าม่วง	รับดิน	4969945177	2001419918	การดำเนินงานปกติ
09.06.2023	1030	คลังพัสดุ กอฉงนบุรี	2201	กบป.ท่าม่วง	ติดตั้ง	4982866333	7001158377	เสื่อมสภาพตามวาระ
07.07.2023	1030	FL รหัสว่าง GIS TAG - พทอ.ทตง.			รับดิน			
07.07.2023	1032-GISTAG	FL รหัสว่าง GIS TAG - พทอ.ทตง.			รับดิน			
29.12.2025	1030	คลังพัสดุ กอฉงนบุรี	2201	กบป.ท่าม่วง	รับดิน			
06.01.2026	1030	คลังพัสดุ กอฉงนบุรี	2201	กบป.ท่าม่วง	รับดิน			