



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน
เลขที่ ก.3กฟส.บสน.(มต) 1617/2569 วันที่ 28 พฤษภาคม 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 บสน. 80/2568 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 24-003433

Serial No1C12321 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ SIRIMWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.5 ต.บางระกำ (สวนเกษตร) ติดตั้งเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563

ชำรุดวันที่ - อายุการใช้งาน 45 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 30 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. 68-003971 Serial No. 6851473 ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงเสื่อมสภาพ

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมแซมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 กฟส.บสน.มต. 1617/2569

เรียน อก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
[Signature]
(นายณัฐชัย เกษมณี)
รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.บางเลน
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ *[Signature]* คณะกรรมการฯ
(นายณัฐชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บสน.

ลงชื่อ *[Signature]* คณะกรรมการฯ
(นายธรรมบุญ บัวผัน) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บสน.

ลงชื่อ *[Signature]* คณะกรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ ทอมละอ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผ.มต.
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บสน.

ผู้ให้ : C38LNMSL01
 วิศวกร : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใส่งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 28.05.2026
 เวลา : 18:11:22
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-003433 เลขผู้ผลิต : 1C12321
 WBS : เลขพัสดุยา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 โวลต์เมื่อมีแรงสูง (Volt) : โวลต์เต็มเป็นแรงต่อ (Volt) : ประเภทฟก.ก่อนปี 49 ลินทรัพย์ : 460255353 / 0
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำสั่ง買賣สถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำสั่ง買賣ที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IBFA-F-FA05-TR0028				ติดตั้ง			
16.06.2009	IBFA-F-FA06-TR0078	ม.2 ต.ไผ่ห้าง			ติดตั้ง			
14.12.2020	3373XF000005369	ม.5 ต.บางระกำ (สวนเกษตร)			ติดตั้ง			
22.05.2026		คำสั่งพัสดุ นครปฐม			รื้อถอน			
22.05.2026	1010		1003	ผ.มิเตอร์ฟก.บด.	รับคืน	4984599042	7001149916	เสื่อมสภาพตามภาวะ

ผู้ใช้ : C33LNMSL01
 ใคคเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 28.05.2026
 เวลา : 18:11:53
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-003971
 เลขที่สัญญา : 6851473
 WBS : I-68-I-BLNX.15.2006
 ใวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025

วัสดุ : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
 สันทรัพย์ : 460789858 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	ที่เก็บสินค้า	คำสั่งที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
14.07.2025	Z001	กมล.(ก)	หม้อแปลง	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กมล.(ก)	หม้อแปลง	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
28.10.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	กบข.	8002	กบข.	โอน	5004709843		
13.02.2026	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	กบข.	8002	กบข.	โอน	4983380371	7001149915	
22.05.2026	3373XF000005369	DCC ม.5 ต.บางระกำ(สถานเกษตร)				ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ

PEA

24-003433

Serial No.

1C12321

ขนาด

20

kVA

ผู้ผลิต

SIRIVIWAT

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

