



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน  
เลขที่ ก.3กฟส.บลน.(มต) 1618/2569 วันที่ 28 พฤษภาคม 2569  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 บลน. 80/2568 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 24-016154

Serial No 81699 ขนาด 250 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย
  - 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.3 ต.บางเลน (คลองบางปลาอิม) ติดตั้งเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2568  
ชำรุดวันที่ 6 ต.ค. 2568 อายุการใช้งาน 45 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 250 kVA 3 เฟส  
หมายเลข PEA. 45-034476 Serial No. 30466 ผลิตภัณฑ์ CHAROENCHAI ไปติดตั้งแทน
  - 2.2 สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี  ไม่มี  อื่น ๆ
  - 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)  
 มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

- 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงเสื่อมสภาพ
- 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ซ่อมแซมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน
- 3.3 อื่น ๆ
- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร  
 คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก  
 ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 กฟส.บลน.มต. 1618/2569

เรียน อก.บข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

*(นายบรรณรุฒชัย เกษมณี)*  
รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.บางเลน

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ *(นายบรรณรุฒชัย เกษมณี)* คณะกรรมการฯ  
(นายบรรณรุฒชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บลน.

ลงชื่อ *(นายธรรมบุญ บัวผัน)* คณะกรรมการฯ  
(นายธรรมบุญ บัวผัน) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บลน.

ลงชื่อ *(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ)* คณะกรรมการฯ  
(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผมต.  
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บลน.

ผู้ใช้ : C3BLNMSL01  
 ไลน์ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPNR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 28.05.2026  
 เวลา : 18:24:19  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-016154 เลข-ผู้ผลิต : 81699  
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THA IMAXWELL  
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460278825 / 0  
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

| วันที่     | สถานที่ติดตั้ง     | ข้อมูลรายละเอียดติดตั้ง         | ที่เก็บสินค้า | ชื่อสถานที่เก็บสินค้า | กิจกรรม | เอกสารวัสดุ | ใบสั่ง     | เหตุผล            |
|------------|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------|-------------|------------|-------------------|
| 30.06.2008 | IPMB-F-FA05-TR0003 | xx ว่าง                         |               |                       | ติดตั้ง |             |            |                   |
| 22.08.2011 | IBEA-F-FA08-TR0142 | ม.4 ต.โพรงาม                    |               |                       | ติดตั้ง |             |            |                   |
| 24.08.2020 |                    | คลังพัสดุ นครปฐม                | 2003          | ปฏิบัติฯ กฟภ.บด.      | รื้อถอน | 49566896211 | 2001057317 |                   |
| 24.08.2020 |                    | คลังพัสดุ นครปฐม                | 2003          | ปฏิบัติฯ กฟภ.บด.      | เก็บ    | 4958700124  | 2001096191 |                   |
| 10.02.2021 |                    | ม.13 ต.บางภาษี (จังหวัดชัยภูมิ) |               |                       | ติดตั้ง |             |            |                   |
| 10.02.2021 | 33XFIA0000063845   | คลังพัสดุ นครปฐม                | 1003          | ผ.มิเตอร์กฟภ.บด.      | รื้อถอน | 4978342379  | 4007509646 | การดำเนินงานปกติ  |
| 15.02.2025 |                    |                                 |               |                       | เก็บ    |             |            |                   |
| 15.02.2025 |                    | คลังพัสดุ นครปฐม                | 1003          | ผ.มิเตอร์กฟภ.บด.      | ติดตั้ง | 4981456549  | 4007927203 | การดำเนินงานปกติ  |
| 23.09.2025 |                    | ม.3 บางเลน (คลองบางปลากั้ม)     |               |                       | รื้อถอน |             |            | เสื่อมสภาพตามวาระ |
| 25.09.2025 | 3373XF000005711    |                                 |               |                       | ติดตั้ง |             |            |                   |
| 06.10.2025 |                    | คลังพัสดุ นครปฐม                | 1003          | ผ.มิเตอร์กฟภ.บด.      | รื้อถอน | 4981651453  | 4007944139 |                   |
| 06.10.2025 |                    |                                 |               |                       | เก็บ    |             |            |                   |

ผู้ใช้ : C3BLNMSL01  
 ไคลแอนท์ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 28.05.2026  
 เวลา : 18:25:52  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR45-034476 เลข-ผู้ผลิต : 030466 รหัส : 1-05-001-0203 TR.,SEAL,250 KVA,3P,22-0.4/0.23 KV,DYN11  
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : CHAROENCHAI  
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460133751 / 0  
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

| วันที่     | สถานที่ติดตั้ง     | ข้อมูลรายละเอียดติดตั้ง                | ที่เก็บสินค้า | ข้อมูลใบขายที่เก็บสินค้า | กิจกรรม | เอกสารวัสดุ | ใบสั่ง     | หมายเหตุ         |
|------------|--------------------|--|---------------|--------------------------|---------|-------------|------------|------------------|
| 31.10.2005 | IBEA-F-FA06-TR0001 | ม.8 ต.บางเลน                           |               |                          | ติดตั้ง |             |            |                  |
| 04.01.2021 | 3373XF000005619    | ม.8 ต.บางเลน (หน้าร้านเทพาณิช)         |               |                          | ติดตั้ง |             |            |                  |
| 26.11.2023 | IO10               | คลังพัสดุ นครปฐม                       | 2003          | ปฏิบัติ กฟภ.บด.          | รื้อถอน | 4972325276  | 7000825779 | การดำเนินงานปกติ |
| 26.11.2023 | IO10               | คลังพัสดุ นครปฐม                       | 2003          | ปฏิบัติ กฟภ.บด.          | ติดตั้ง | 4974591484  | 2001476224 | การดำเนินงานปกติ |
| 22.05.2024 | 33XFIA000018288    | ม.1 ต.บางเลน (หมู่บ้านบางเลนรังเรือง1) |               |                          | รื้อถอน |             |            |                  |
| 22.05.2024 | IO10               | คลังพัสดุ นครปฐม                       |               |                          | ติดตั้ง |             |            |                  |
| 22.10.2024 | 3373XF000005711    | ม.3 บางเลน (คลองบางปลาอิม)             | 1003          | ผ.มิเตอร์กฟภ.บด.         | รื้อถอน | 4981456493  | 4007927203 | การดำเนินงานปกติ |
| 22.09.2025 | IO10               | คลังพัสดุ นครปฐม                       |               |                          | ติดตั้ง |             |            |                  |
| 22.09.2025 | IO10               | คลังพัสดุ นครปฐม                       |               |                          | รื้อถอน |             |            |                  |
| 22.09.2025 | 3373XF000005711    | ม.3 บางเลน (คลองบางปลาอิม)             |               |                          | ติดตั้ง |             |            |                  |
| 06.10.2025 | IO10               | คลังพัสดุ นครปฐม                       | 1003          | ผ.มิเตอร์กฟภ.บด.         | รื้อถอน | 4981651533  | 4007944139 | การดำเนินงานปกติ |
| 07.10.2025 | 3373XF000005711    | ม.3 บางเลน (คลองบางปลาอิม)             |               |                          | ติดตั้ง |             |            |                  |

PEA

24-016154

Serial No.

81699

ขนาด

250

kVA

ผู้ผลิต

THAIMAXWELL

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

