



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน
เลขที่ ก.3กฟส.บสน.(มต) 1619/2569 วันที่ 28 พฤษภาคม 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 บสน. 80/2568 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 28-015309
Serial No 0036666 ขนาด 250 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ EKARAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.8 ต.บางเลน (บางเลนธานี) ติดตั้งเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2549
ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน 41 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 250 kVA 3 เฟส
หมายเลข PEA. 67-021764 Serial No. 67171532 ผลิตภัณฑ์ EKARAT ไปติดตั้งแทน
2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
 มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
 - 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก หม้อแปลงเสื่อมสภาพ
 - 3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมแซมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
 - 3.3 อื่น ๆ
 - 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 กฟส.บสน.มต. 1619/2569
เรียน อก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายอรุณชัย เกษมณี)
รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.บางเลน
๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอรุณชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บสน.
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอรุณชัย เกษมณี บัวผัน) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บสน.
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละอ) ตำแหน่ง พชง.6(ปฟ) ผ.มต.
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บสน.

ผู้ให้ : C3BLNMSL01
เคสเลขที่ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 28.05.2026
เวลา : 18:35:41
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR67-021764
WBS : I-67-I-BLNXX.15.2008
โวลต์ของหม้อแปลง (kVolt) :
รับประกัน 2 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 67171532
เลขที่สัญญา :
โวลต์ของหม้อแปลง (kVolt) :
วันที่เริ่มรับประกัน : 07/11/2024

วัตถุประสงค์ : 1-05-001-0069 TR.,250KVA,3P.,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC
บริษัทผู้ผลิต : EKARAT
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
วันสิ้นสุดประกัน : 06/11/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
06.11.2024	Z001	กจล. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004377399		
21.11.2024	Z001	กจล. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4977293682		
21.11.2024	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	5004393047		
18.08.2025	I010	คลังพัสดุ นครปฐม	8002	กบข.	โอน	4980901321	7001117737	
25.10.2025	3373XF000005327	ม.8 ต.บางเลน (ตลาดบางเลนธานี)			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ

PEA

28-015309

Serial No.

36666

ขนาด

250

kVA

ผู้ผลิต

EKARAT

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

