



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(กต)  
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๒๔-๐๐๐๓๖๑\_๓๐kVA  
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓.กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ.๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๔-๐๐๐๓๖๑Serial No  
๑C๑๖๘๐๔ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน .....  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ..... ติดตั้งเมื่อวันที่ .....

ชำรุดวันที่ ..... อายุการใช้งาน ..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ..... kVA ..... เฟส  
หมายเลข PEA. .... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ ..... ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี .....  ไม่มี  อื่น ๆ .....

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน ..... รูป อื่น ๆ .....

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง หน.บค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ชผ.(ฉ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายนันทวุฒิ ฮ้อวิลัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผบค.กฟส. ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙  
เรียน ออก.บข.(กต)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
( นายนิธิ พิชาดุลย์ )  
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้เข้า : C3TAMCSS01  
ไคลเบอร์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026  
เวลา : 08:07:49  
หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-000361 เลข-ผู้ผลิต : 1C16804  
WBS : เลขที่สัญญา :  
โวลต์แอมป์แรงสูง (KVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :  
รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 23/12/1980 วันที่สิ้นสุดประกัน : 22/12/1983  
วัสดุ : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.  
บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT  
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก้อนปี 49 สิทธิทรัพย์ : 460119514 / 0  
วันสิ้นสุดประกัน : 22/12/1983

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMA-F-FA04-TR0008	XX ที่ติดตั้งครั้งแรกของสมมาท อ.ท่าม่วง			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000006187	DCC_ที่ติดตั้งครั้งแรกของสมมาท อ.ท่าม่วง			ติดตั้ง			
06.01.2026	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2201	หมบ. ท่าม่วง	รับคืน	4982881769	7001158480	เสื่อมสภาพตามอายุ