



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพTR๒๘-๐๐๗๒๓๖_๓๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓.กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ.๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๘-๐๐๗๒๓๖ Serial No
๑๕๑๐๖๓๒๒ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส

หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสืบเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ทพ.บค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ขผ.(ฉ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายนันทวุฒิ ฮั่ววิลัย) ตำแหน่ง พชง.4.ผบค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) **ห่อพี** /๒๕๖๙
เรียน อ.ก.บข.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
๒๖พ๖๙
(นายนิธิ พิชาตุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้ใช้ : C3TAMCSS01
 โคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการปฏิบัติงานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 08:25:01
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR28-007236 เลข-ผู้ผลิต : 15106322 วัสดุ : 1-05-000-0002 TR.. 30 KVA. 1 P 3 W,22-0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 วัตถุประสงค์ (kVolt) : วัตถุประสงค์ (Volt) : ประเภทหม้อแปลง : ปีที่เริ่มปฏิบัติงาน : 06/01/1985 วัตถุประสงค์ : ประเภทหม้อแปลง : ปีที่เริ่มปฏิบัติงาน : 05/07/1986
 รุ่นประกัน 1 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 06/01/1985 วันสิ้นสุดประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	บุคคล
31.10.2005	ITMA-F-FA08-TR0020	XX ราง วัสดุคอนกรีต N.5 ค.เขาชัย			ติดตั้ง			
24.01.2023	33XFHA000047707	DCC-หลังร.คอนกรีต			ซ่อม			
12.05.2026		คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2201	กบ.พามง	รับคืน	4984438967	2001572505	พามาพามา
12.05.2026	1030							