



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๓๕-๐๑๕๖๒๑_๓๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ.๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๓๕-๐๑๕๖๒๑ Serial No
๙๓๐๓๕๔ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ KV ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกัน) ของ กฟภ. (อยู่ในประกัน)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสืบเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง หน.บค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรี) ตำแหน่ง หน.(อ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายนันทวุฒิ ฮ่อวิลัย) ตำแหน่ง พชง.4 หน.บค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙
เรียน อ.กบข.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายนิธิ พิชาดุลย์) ๒๖ พ.ค. ๖๙
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้เข้า : C3TAMCSS01
 ใลลเลขท : PED-400
 ปรนกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 08:12:00
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตหม้อท : TR35-015621 เลข-ผู้ผลิต : 930354
 WBS : เลขที่สัญญา :
 ใลลทแอมปีแแรงสูง (kVolt) : ใลลทแอมปีแแรงต่ำ (Volt) :
 ปรนกรม 2 ปี วันที่เริ่มรับปรนกรม : 07/05/1993 วันที่เริ่มรับปรนกรม : 06/05/1996

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อใบขายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อใบขายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัดสุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMA-F-FA03-TR0041	xx ใปำคิมเครื่อง 1 ม.5 ต.ทุ่งทอง			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF0000006355	DCC_ม.ป่าติบ ม.5 ต.ทุ่งทอง			รับคืน			
26.08.2025	1030	คลังพัสดุ การขงนบุรี	1201	ผบต.ท่าม่วง	รับคืน	4981014181	2001544514	การดำเนินงานปกติ
26.08.2025	1030	คลังพัสดุ การขงนบุรี	2201	ผบ.ท่าม่วง	รับคืน	4983258094		
04.02.2026	1030	คลังพัสดุ การขงนบุรี						