



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพWTR๔๗-๐๐๕๐๐๕_๓๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓.กบข.(มร.).๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ.๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๔๗-๐๐๕๐๐๕ Serial No
๔๗๑๘๖๖ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ ANSI ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสืบเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ข.ผ.(อ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายนันทวุฒิ ฮั่ววิลัย) ตำแหน่ง พ.ช.ง.4 ผ.บ.ค.กฟส. ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙
เรียน อ.ก.บข.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายนิธิ พิษาคุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้ใช้ : C3TAMCSS01
 โคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR03

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 08:21:56
 หน้า : 1

เลขหม้อแปลง : TR47-005005 เลข-ผู้ผลิต : 471866 วัสดุ : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : ANSI
 วัสดุหม้อแปลงสูง (kVolt) : วัสดุหม้อแปลงต่ำ (Volt) : ประเภทพลา.ทองปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460122169 / 0
 วันประกอบ 0 ปี วันที่เริ่มประกอบ : วันสิ้นสุดประกอบ :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อรับเข้าเก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	พิกัด
31.10.2005	ITNN-F-FA01-TR0186	XX ทำน้ำดื่มภาคชง ม.3 ต.ท่าเตียร47-5005			ติดตั้ง			
04.04.2011	ITNN-F-FA01-TR0186	XX ทำน้ำดื่มภาคชง ม.3 ต.ท่าเตียร47-5005			ติดตั้ง			
04.04.2011	ITMA-F-FA03-TR0026	XX ซอยคั่นแจ้ง ม.3 ต.ทุ่งทอง			ติดตั้ง			
05.09.2011	ITMA-F-FA03-TR0026	XX ซอยคั่นแจ้ง ม.3 ต.ทุ่งทอง			ติดตั้ง			
11.05.2015	1032	พื้นที่ทำนึ่ง			ติดตั้ง			
06.07.2015	ITMA-F-FA03-TR0027	XXหน้าโรงสรรคพหล ทางไปหนองขาว			รับถอน			
17.03.2021	1030		2201	กบป.ทำนึ่ง	รับคืน	4959124018	2001127932	
30.01.2025	1030	คลังพัสดุ ภาคบุรี	1201	กบป.ทำนึ่ง	รับคืน	4978133716		
05.02.2026	1030	คลังพัสดุ ภาคบุรี	2201	กบป.ทำนึ่ง	โอน	4983274097		