



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๒๓-๐๐๖๑๖๙_๓๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๓-๐๐๖๑๖๙ Serial No
๗๙๓๐๒๑๕๔๓ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ KV ผลิตภัณฑ์ HICO ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกัน) ของ กฟภ. (อยู่ในประกัน)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรี) ตำแหน่ง ผ.บ.(๑)กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายนันทวุฒิ ฮั่ววิสัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผ.บ.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙
เรียน ออก.บข.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายนิธิ พิชาตุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้ใช้ : C3TAMCSS01
 ที่เคเบิ้ล : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการช่างงานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 08:06:56
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-006169 เลข-ผู้ผลิต : 793021543
 WBS : เลขที่สัญญา :
 วัตถุประสงค์โครงการ (kVoI1) : วัตถุประสงค์โครงการ : 22/02/1980
 วันที่เริ่มระบบ : 2 ปี วันที่เริ่มระบบ : 22/02/1980

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลป้ายสถานที่ติดตั้ง	ทะเบียนสินค้า	ข้อมูลป้ายทะเบียนสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMA-F-FA05-TR0039	XXบ้านผู้ใหญ่ ม.3 ต.บ้านใหม่ DCC-C3ต้นคลอง ม.3 ต.บ้านใหม่	1201	หมต.ท่านจง	ติดตั้ง ติดตั้ง	4982794811	7001158507	
24.01.2023	3371XF000006441	คลังพัสดุ ทางจมนบุรี			รับคืน			
22.12.2025	1030	คลังพัสดุ ทางจมนบุรี	2201	หมบ.ท่านจง	รื้อถอน	4983258094		เสื่อมสภาพตามวาระ
26.12.2025								
04.02.2026	1030	คลังพัสดุ ทางจมนบุรี						