



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๒๔-๐๐๑๑๐๑_๒๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓.กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ.๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๔-๐๐๑๑๐๑ Serial No
๒๕๕๐ ขนาด ๒๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ SSANG YONG ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด KVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสืบเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ. เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ช.ผ.(จ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายนันท์วุฒิ อ้อวิสัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) *๒๕๖* /๒๕๖๙
เรียน อ.บ.ข.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
๒๖ พ.ค. ๖๙
(นายนิธิ พิชาตุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้ใช้ : C3TAMSS01
 หมายเลข : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 26.05.2026
 เวลา : 09:25:38
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-001101 เลข-ผู้ผลิต : 2590
 WBS : เลขที่สัญญา :
 วัตถุประสงค์และแรงสูง (kVolt) : วัตถุประสงค์ :
 ระยะเวลา : 2 ปี วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 09/12/1980

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	ชื่อสายส่งสถานีติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสายส่งที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารเลขที่	ใบสั่ง	บุคคล
31.10.2005	ITMK-F-FA02-TR0028	XX หน้าวัดกระแสเบสส์ อ.ท่าม่วง			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000006284	DCC_บ้านเขาคนหลก ม. 9 ต.พงศรุ			ตัดลง			
23.12.2025	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	1201	มบด.ท่าม่วง	รับคืน	4982794718	7001158519	เฟื่องดาวพตนาจระ
04.02.2026	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	2201	มบด.ท่าม่วง	รับคืน	4983257968		

วัตถุประสงค์ : 1-05-000-0001 TR. 20 KVA. 1 P 3 W. 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SSANG YONG สันทรัพย์ : 460119521 / 0
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก. กอนปี 49 วันที่สิ้นสุดประกัน : 08/12/1983