



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กนษ.(กต)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๔๙-๐๐๑๔๖๘ _๓๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กนษ.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ.๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๔๙-๐๐๑๔๖๘ Serial No
๐๕๒๘๘๐ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ KV ผลิตภัณฑ์ THAI TRAFODังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสืบเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ช.ผ.(อ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายนันท์วุฒิ อ้อวิสัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) ๖๑๓ /๒๕๖๙
เรียน อ.ก.บ.ช.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
26 พฤษ ๖๙
(นายนิธิ พิชาตุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้ใช้ : C3TAMCSS01
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 08:21:38
 หน้า : 1

เลขที่ผลิต : TR49-001468 เลขที่ผลิต : 052880 วันที่ : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P 3 W. 22-0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผลิต : THAI TRAF
 วิศวกร : วิศวกร : บริษัท : หม้อแปลงไฟฟ้า วิศวกร : 460275844 / 0
 วันที่ : วันที่ : วันที่ : วันที่ : วันที่ :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสัญญา (หม้อ) ชื่อของ	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสัญญาเก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	หมายเหตุ
21.05.2008	ITMA-F-FA05-TR0229	ป. พังค (หม้อ) ชื่อของ			ติดตั้ง			
09.09.2020	1030	คลังพัสดุ กางเกงบุรี	2201	กบ. พังค	รับคืน	4956886825	2001066305	
09.09.2020	1030	คลังพัสดุ กางเกงบุรี	1201	กบ. พังค	โอน	4978133716		
30.01.2025	1030	คลังพัสดุ กางเกงบุรี	2201	กบ. พังค	โอน	4983274139		
05.02.2026	1030	คลังพัสดุ กางเกงบุรี						