



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(กต)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๒๓-๐๐๒๓๙๗_๓๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓.กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๓-๐๐๒๓๙๗ Serial No
๑C๐๘๘๘๕ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ SIRIVIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ทผ.บค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน) ตำแหน่ง ชผ.(ฉ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายนันทวุฒิ ฮ้อวิลัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผบค.กฟส. ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) ๖๕๕ /๒๕๖๙
เรียน อ.บข.(กต)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายนิธิ พิชาดุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้ซื้อ : C3TAMCSS01
โครงการ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
เวลา : 08:06:26
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-002397
เลขที่ผู้ผลิต : 1C08885
WBS :
เลขที่สัญญา :
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 19/02/1980
วันที่เริ่มรับประกัน : 19/02/1980
วันที่สิ้นสุดประกัน : 18/02/1983
วัสดุ : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก. ก้อนปี 49
สินทรัพย์ : 460120063 / 0
วันที่สิ้นสุดประกัน : 18/02/1983

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออิมบอยสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่ออิมบอยที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	ใบผล
31.10.2005	ITMA-F-FA03-TR0076	XX ซ.โรงงานไม่รวม ม.2 ต.ทุ่งทอง(วัดห้วย)			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000006761	DCC_C3 ซ.โรงงานไม่รวม ม.2 ต.ทุ่งทอง	1201	ผนต.ท่าม่วง	ติดตั้ง	4982714225	7001158503	
22.12.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี			รับคืน			
23.12.2025		คลังพัสดุ กาญจนบุรี			รอถอน			
04.02.2026	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2201	ผกบ.ท่าม่วง	โอน	4983258094		เสื่อมสภาพตามวาระ