



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๒๓-๐๐๘๑๐๒_๕๐kVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓.กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๒๓-๐๐๘๑๐๒ Serial No
๓C๓๓๘๕๗ ขนาด ๕๐ kVA ๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ SIRIWATดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ทผ.บค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรี) ตำแหน่ง ชผ.(๑).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายนันทวุฒิ ฮ้อวิสัย) ตำแหน่ง พทง.4 ผบค.กฟส.ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙
เรียน อ.ก.บข.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายนิธิ พิชาดุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-008102 เลข-ผู้ผลิต : 3C33857 วัสดุ : 1-05-001-0005 TR.. 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIWIWAT
 วิศวกรและผู้รับ : (kvoit) : วิศวกรและผู้รับ : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.คอมปี 49 ลิขสิทธิ์ : 460590714 / 0
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขตัววัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IBPA-F-FA10-TR0017	XX หมู่ 1 ต.สวนป่า(หลังโรงเรียน)	2001	ปฏิบัติงานฟก.นธ.	ติดตั้ง	4941078090	2000750675	
01.08.2017	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2001	ปฏิบัติงานฟก.นธ.	รับคืน	4942622229	2000750675	
01.08.2017	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2001	ปฏิบัติงานฟก.นธ.	รับคืน	4942622236	2000750675	
16.11.2017	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2501	ปฏิบัติงานฟก.นธ.	โอน	4944483599		
08.04.2018	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2501	ปฏิบัติงานฟก.นธ.	โอน	5002410592		
26.09.2018	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2401	ปฏิบัติงานฟก.นธ.	โอน	4955241958		
23.04.2020	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1401	ปฏิบัติงานฟก.นธ.	โอน	4977922488		
14.01.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1201	ปฏิบัติงานฟก.นธ.	โอน	4979751247		
04.06.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2201	ปฏิบัติงานฟก.นธ.	โอน	4983258358		
04.02.2026	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี						