



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)  
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๓๘-๐๑๗๙๑๑\_๓๐kVA  
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓.กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.ก.พ. ๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๓๘-๐๑๗๙๑๑ Serial No  
๙๕๖๔๘๘ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ kV ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELLดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน .....  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ..... ติดตั้งเมื่อวันที่ .....

ชำรุดวันที่ ..... อายุการใช้งาน ..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ..... kVA ..... เฟส  
หมายเลข PEA. .... Serial No. .... ผลิตภัณฑ์ ..... ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี .....  ไม่มี  อื่น ๆ .....

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน ..... รูป อื่น ๆ .....

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม  
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง หน.บค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรี) ตำแหน่ง หน.(อ).กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

(นายนันทวุฒิ ฮ้อวิสัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผบค.กฟส. ท่าม่วง

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙  
เรียน ออก.บข.(ก๓)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
( นายนิธิ พิชาดุลย์ )  
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ผู้เข้า : CSTAMCSS01  
ชุดแอมป์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026  
เวลา : 08:12:47  
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตหม้อ : TR38-017911      เลข-ผู้ผลิต : 956488      วัสดุ : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.  
WBS :      เลขที่สัญญา :      บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL  
โวลต์แอมป์แรงสูง (KVolt) :      โวลต์แอมป์แรงต่ำ (KVolt) :      ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก. ก่อนปี 49      สินทรัพย์ : 460121420 / 0  
รับประกัน 2 ปี      วันที่เริ่มรับประกัน : 31/10/1996      วันที่สิ้นสุดประกัน : 30/10/1999

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่ออับายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่ออับายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัสชุด	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMA-F-FA03-TR0078	xx ก่อนข้ามสะพานรางรถไฟ ม.2 อ.ท่าม่วง			ติดตั้ง			
27.05.2011	ITMA-F-FA02-TR0154	บ้านสระเศรษฐี ฟาร์มไก่ทอดกู ม.5			ติดตั้ง			
16.09.2011	ITMK-F-FA02-TR0068	บ้านหนองสองคอน (แยกเขาหินออก)			ติดตั้ง			
24.01.2023	33XF1A000044563	DCC_บ้านหนองสองคอน ม.7 ต. พงศารุ			ติดตั้ง			
17.12.2025	1030	คลังพัสดุ ภาคฉะบือ	1201	ฉะบือ.ท่าม่วง	รับคืน	4982656764	8005087457	
19.12.2025					รอถอน			
04.02.2026	1030	คลังพัสดุ ภาคฉะบือ	2201	ฉะบือ.ท่าม่วง	โอน	4983258094		การดำเนินงานปกติ