



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก๓)
เลขที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ TR๓๕-๐๐๒๒๖๖_mokVA
เรียน ผจก.กฟส.(๙) กฟส.ท่าม่วง

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙.๕.๖๗
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA TR๓๕-๐๐๒๒๖๖ Serial No
๓๕๑๑๒๖๓ ขนาด ๓๐ kVA ๑ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ KV ผลิตภัณฑ์ TIRA THAI ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
- ๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่
ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน
- ๒.๒ สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
- ๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด

(ZPMR๐๓๓)
 มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
- ๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก
- ๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
- ๓.๓ อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสืบเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้เช่าไฟ เนื่องจาก
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้เช่าไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ กฟส.ท่าม่วง(ปร) /๒๕๖๙
เรียน ออก.บข.(ก๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายนิธิ พิชาตุลย์)
ผจก.กฟส.(ระดับ๙) กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสมชาย รื่นประเสริฐ) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรี) ตำแหน่ง ขผ.(๑)กฟส.ท่าม่วง

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายนันทวุฒิ ฮั่ววิลัย) ตำแหน่ง พชง.4 ผ.บ.ค.กฟส. ท่าม่วง

ผู้ใช้ : C3TAMCSS01
 ใคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.05.2026
 เวลา : 08:11:20
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR35-002266 เลข-ผู้ผลิต : 3511263 รหัส : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : TIRA THAI ประเภทรหัสสินค้า : อุปกรณ์ฟก. ก้อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460287906 / 0
 ใวลท์แอมป์แรงสูง (KVolt) : ใวลท์แอมป์แรงสูง (KVolt) : วันที่เริ่มประกัน : วันที่สิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อหน่วยงานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อหน่วยที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
12.05.2011	UITG-F-FA02-TR0086	XX บ้านจรัญใหม่ ม.2 ต.บ้านไร่			ติดตั้ง			
19.08.2013	1071	ฟอ. อุทอง			ติดตั้ง			
20.08.2015	ITMA-F-FA04-TR0131	XXหม้อแปลงเข้า บ. แอควานท์เพอริสเทลเซอร์			ติดตั้ง			
24.01.2023	33XF1A000086346	DCC_จป. เจริญ			ติดตั้ง			
11.02.2026	1030	คลังพัสดุ ภาคจันทบุรี	2201	ผกบ. ขางวง	รับคืน	4983440970	7001099525 ส	เสื่อมสภาพตามวาระ
18.02.2026					รอก่อน			