



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.บางเลน
เลขที่ ก.3กฟส.บสน.(มต) 1660/2569 วันที่ 4 มิถุนายน 2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.บางเลน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 บสน. 80/2568 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 24-001037
Serial No2845 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตรภัณท์ SSANG YONG ดังนี้
1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ☒ ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ☐ ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
☐ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ☐ ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี ☒ หม้อแปลงชำรุด ☐ หม้อแปลงสูญหาย
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.2 ต.บางเลน ติดตั้งเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564
ชำรุดวันที่ 22 พ.ค. 2569 อายุการใช้งาน 45 ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด 30 kVA 1 เฟส
หมายเลข PEA. 68-003972 Serial No. 6851474 ผลิตรภัณท์ THAIMAXWELL ไปติดตั้งแทน
2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง ☐ มีระบุปี ☐ ไม่มี ☐ อื่น ๆ
2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ☒ รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
☒ มป.11 ☐ รูปภาพหน้า Serdata ☒ รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก เสื่อมสภาพ
3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ☐ ช่อมแซมไว้ใช้งาน ☒ จำหน่ายโดยวิธีการขาย
☐ จำหน่ายเป็นสูญ ☐ ส่งเคลมประกัน
3.3 อื่น ๆ
3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
☐ คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
☐ ไม่คิดค่าซ่อมแซมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 กฟส.บสน.มต. 1660/2569

เรียน อ.ก.บช.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายเอกชัย หิंसสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายมนต์ชัย เกษมณี) ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟส.บสน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บสน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ หอมละออ) ตำแหน่ง พชง.6(ปป) ผมต.
ผู้ควบคุมงานหม้อแปลง กฟส.บสน.

ผู้เข้า : C3BLMSL01
โครงการ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 04.06.2026
เวลา : 11:32:15
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิต : TR24-001037 เลข-ผู้ผลิต : 2845
WBS : I-48-I-BLNCN.01.0019 เลขที่สัญญา :
โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) :
รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่สิ้นสุดประกัน :
วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W. 22/0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : SSANG YONG
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460320397 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขตัววัตถุ	ใบสั่ง	หมายเหตุ
19.10.2007	IBEA-F-FA06-TR0190	ม.10 ต.บางระกำ(ช.ช้างกุ่มบึงป)			ติดตั้ง			
02.02.2011	1999	คลังสินค้าสายจากบึงป ก.3 & ไม่ใช้งาน			ติดตั้ง			
13.09.2012	IBEA-F-FA06-TR0190	ม.10 ต.บางระกำ(ช.ช้างกุ่มบึงป)			ถอดถอน			
30.05.2018								
31.05.2018	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	ปฏิบัติงาน พก.บล.	รับคืน	4945326589	2000831554	
31.05.2018	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	ปฏิบัติงาน พก.บล.	เบิก	4945326694	2000831554	
31.05.2018	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	ปฏิบัติงาน พก.บล.	รับคืน	4945326746	2000831554	
31.05.2018	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	ปฏิบัติงาน พก.บล.	เบิก	4945326923	2000831568	
31.05.2018	IBEA-F-FA06-TR0166	ม.9 ต.ลี้พอก (คลองเหมือง)			ติดตั้ง			
04.08.2020	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	ปฏิบัติงาน พก.บล.	รับคืน	4956424545	2001051582	
10.02.2021	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	2003	ปฏิบัติงาน พก.บล.	เบิก	4958701525	2001098035	
10.02.2021	33XFHA000050338	หน้า บ.โรตราต้า จ.ม.ค.บางเลน			ติดตั้ง			
22.05.2026					ถอดถอน			
22.05.2026	1010	คลังพัสดุ นครปฐม	1003	ผ.มิเตอร์พก.บล.	รับคืน	4984598945	7001149918	เสื่อมสภาพตามวาระ

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-003972
WBS : 1-68-1-BLNX-15-2007
โครงการ : 4 ปี

เลขที่ผลิต : 6851474
เลขที่สัญญา :
โครงการ : 30/08/2025

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 30/08/2025

วันที่	สถานะผลิตภัณฑ์	ข้อมูลสถานะผลิตภัณฑ์	ผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลผู้รับผิดชอบ	ข้อมูลสถานะผู้รับผิดชอบ	การประเมิน	เลขที่ทรัพย์สิน	ใบสั่ง	หมายเหตุ
14.07.2025	Z001	การ (ก)	0002	หม้อแปลง	ใบ	4981077897			
29.08.2025	Z001	การ (ก)	0002	หม้อแปลง	ใบ	5004651044			
28.10.2025	1010	การ (ก)	8002	หม้อแปลง	ใบ	5004709843			
13.02.2026	1010	การ (ก)	8002	หม้อแปลง	ใบ	4983380356	7001149917		
22.05.2026	33XFHA000050338	หน้า บ. โครงการ ก. ม. 20. บางเลน			ติดตั้ง				การดำเนินงานปกติ

รูปหม้อแปลง (ชำรุด)

