



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทยค.(ปร) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ไทรโยค

ถึง ผจก.กฟส.ไทรโยค
วันที่ 2 มิถุนายน 2569

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.24-000478
Serial No.3C34260 ขนาด 250 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ☒ ของ กฟภ. (หมดประกัน) ☐ ของ กฟภ. (อยู่ในประกัน)
☐ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ☐ ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี ☐ หม้อแปลงชำรุด ☐ หม้อแปลงสูญหาย
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่
ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน
- 2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง ☒ มีระบุปี 2569 ☐ ไม่มี ☐ อื่น ๆ
- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ☒ รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
☐ มป.11 ☒ รูปภาพหน้า Serdata ☒ รูปถ่ายจำนวน 6 รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก เสื่อมสภาพตามวาระ
3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ☐ ช่อมไว้ใช้งาน ☒ จำหน่ายโดยวิธีการขาย
☐ จำหน่ายเป็นสูญ ☐ ส่งเคลมประกัน
3.3 อื่น ๆ
3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
☐ คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
☐ ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ทยค. 434 /2569

เรียน อก.บช.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายนาวัน วังนะ)
ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพรชัย นันทะสี) ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(ว่าที่ ร.ต.มารุต ฝัดศิริ) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายณธายุ วิศวกรรมต์) ตำแหน่ง พชง.5 ผปร.กฟส.ไทรโยค

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-000478
WBS : เลขที่ผู้ผลิต : 3C34260
เลขที่สัญญา :
โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
วันที่เริ่มรับประกัน : 30/12/1980

วัสดุ : 1-05-001-0009 TR., 250 KVA., 3 P 22-0.40 KV.DY 11
บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460119515 / 0
วันสิ้นสุดประกัน : 29/12/1983

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITNN-F-FA01-TR0020	xx ตลาดท่าเสา อ. ไทรโยค 24-0478 หม้อแปลงบ้านช่องแคบ (จนถึงแยกทับศิลา) กฟล. ไทรโยค กฟล. ไทรโยค ที่ดินแบ่งขายหาดบ้านดิน ต. ศรีมงคล ที่ดินแบ่งขายนางผ่องศิริ (หาดบ้านดิน)			ติดตั้ง			
30.09.2013	ISYA-F-FA10-TR0019				ติดตั้ง			
30.09.2013	I034				ติดตั้ง			
03.03.2014	I034				ติดตั้ง			
07.07.2014	ISYA-F-FA09-TR0025	คลังพัสดุ กาญจนบุรี คลังพัสดุ กาญจนบุรี ที่ดินแบ่งขายนางผ่องศิริ (หาดบ้านดิน) ที่ดินแบ่งขายนางผ่องศิริ (หาดบ้านดิน)			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF0000006893				ติดตั้ง			
05.03.2025	I030				รื้อถอน			
05.03.2025	I030				รับคืน			
04.06.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี คลังพัสดุ กาญจนบุรี ที่ดินแบ่งขายนางผ่องศิริ (หาดบ้านดิน) ที่ดินแบ่งขายนางผ่องศิริ (หาดบ้านดิน)			เก็บ		4007585081 4007743598	การดองนินงานปกติ การดองนินงานปกติ การดองนินงานปกติ
04.06.2025	3371XF0000006893				ติดตั้ง			
30.01.2026	3371XF0000006893				ติดตั้ง			
02.06.2026	I030				รับคืน			
08.06.2026			2401	ผกป. ไทรโยค	รื้อถอน	4984813180	7001215012	เสื่อมสภาพตามวาระ

อุปกรณ์(Q) แก้ไข(E) ไปที่(G) หักเซ(A) โครงสร้าง(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)



แสดงอุปกรณ์: รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000311627 หมวดอุปกรณ์ M กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟส.ไทรโยค
สถานะ ESTO WTRD
มีผลจาก 08.06.2026 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

รหัส 1-05-001-0009 TR., 250 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR24-000478
เลขที่ประจำลำ 1002184692 ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก 01 ที่ใช้ได้
โรงงาน I030 คลังวัสดุ กาญจนบุรี รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า 2401 กฟส.ไทรโยค
แบบทซ์สต็อก R แบบทซ์หลัก R
สต็อกพิเศษ Date L.GoodsMvt 08.06.2026
ลูกค้า
ใบสั่งขาย / 0 ผู้ขาย
องค์ประกอบ WBS



