



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทยค.(มต.) /2568
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ไทรโยค

ถึง ผจก.กฟส.ไทรโยค
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.
00-056540 Serial No 89171 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ SHIN TAI ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ☒ ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ☐ ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
☐ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ☐ ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี ☐ หม้อแปลงชำรุด ☐ หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง ☐ มีระบุปี ☐ ไม่มี ☐ อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ☒ รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

☐ มป.11 ☒ รูปภาพหน้า Serdata ☒ รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ☐ ช่อมไว้ใช้งาน ☒ จำหน่ายโดยวิธีการขาย

☐ จำหน่ายเป็นสูญ ☐ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

☐ คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

☐ ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ทยค. 664 /2568

เรียน อก.บช.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายนาวิน วังนะ)

ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(ว่าที่ ร.ต.มารุต ผิดศิริ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพรชัย นันทะสี) ตำแหน่ง ทผ.บค.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายณธายุ วิศวกานต์) ตำแหน่ง พชง.5 ผมต.กฟส.ไทรโยค

ผู้ใช้ : C3TRYMSS01
ไคลเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 06.10.2025
เวลา : 10:42:55
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภักดิ์ : TR00-056540		เลข-ผู้ผลิต : 89171		วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.				
WBS :		เลขที่สัญญา :		บริษัทผู้ผลิต : SHIN TAI				
โวลท์แอมป์แรงสูง (kVolt) :		โวลท์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :		ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460119533 / 0				
รับประกัน 0 ปี		วันที่เริ่มประกัน : 04/08/1972		วันสิ้นสุดประกัน : 03/08/1973				
วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IKCA-F-FA06-TR0114	xx บ. ท่าตาเสือ ต.บ้านเก่า 00-56540 ท่าตาเสือ ขอยเหอราโก ม.6 ต.สิงห์			ติดตั้ง			
16.05.2022	3371XF000007295				ติดตั้ง			
04.06.2024					รื้อถอน			
04.06.2024	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2401	ผกป. ไทรโยค	รับคืน	4974770994	7000962311	เสื่อมสภาพตามวาระ
14.01.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1401	ผบต. ไทรโยค	โอน	4977922488		

อุปกรณ์(Q) แก๊ส(E) ไปที่(G) ทิศ(A) โครงสร้าง(S) สภาพแวดล้อม(V) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

แสดงอุปกรณ์: รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000311573 หน่วยอุปกรณ์ M กฟผ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงระบบจำหน่าย กฟผ.โทรโขด
สถานะ ESTO WTWO
มีผลจาก 04.06.2024 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง วงจร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตสินค้า TR00-056540
เลขที่ประจำตัว 1001265429 ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก 07 สต็อกที่บิลล์
โรงงาน I030 คลังวัสดุ กาญจนบุรี รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า 1401 ผบค.โทรโขด
แบบบัญชีสต็อก R แบบบันทึก R
สต็อกพิเศษ Date L.GoodsMvt 06.10.2025
ลูกค้า / 0 ผู้ขาย
ใบสั่งขาย / 0 ลงค์ประกอบ WBS

หม้อแปลงขนาด 20 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA 00-056540 ผลิตภัณฑ์ SHIN TAI

ทรัพย์สินหม้อแปลงของ กฟส. ไทโรยค

