



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทยค.(มต.) /2568
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ไทรโยค

ถึง ผจก.กฟส.ไทรโยค
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบช.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.
20-003107 Serial No 2B3612363 ขนาด 160 kVA 3 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ OSAKA ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ☒ ของ กฟภ. (หมดประกัน) ☐ ของ กฟภ. (อยู่ในประกัน)
☐ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ☐ ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี ☐ หม้อแปลงชำรุด ☐ หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ☐ ติดตั้งเมื่อวันที่ ☐

ชำรุดวันที่ ☐ อายุการใช้งาน ☐ ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ☐ kVA ☐ เฟส
หมายเลข PEA. ☐ Serial No. ☐ ผลิตภัณฑ์ ☐ ไปติดตั้งแทน

2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง ☐ มีระบุปี ☐ ไม่มี ☐ อื่น ๆ ☐

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ☒ รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

☐ มป.11 ☒ รูปภาพหน้า Serdata ☒ รูปถ่ายจำนวน ☐ 3 รูป อื่น ๆ ☐

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ☐ ช่อมไว้ใช้งาน ☒ จำหน่ายโดยวิธีการขาย

☐ จำหน่ายเป็นสูญ ☐ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ ☐

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

☐ คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก ☐

☐ ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก ☐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ทยค. 668 /2568

เรียน อก.บช.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

จก

(นายนาวัน วัจนะ)

ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(ว่าที่ ร.ต.มารุต ผิดศิริ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพรชัย นันทะสี) ตำแหน่ง ผ.บค.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายณธายุ วิศวกานต์) ตำแหน่ง พชง.5 ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR20-003107 เลข-ผู้ผลิต : 2B3612363 วัสดุ : 1-05-001-0007 TR., 160 KVA, 3 P 22-0.40 KV.DY 11
WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : OSAKA
โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก่อนปี 49 สิทธิ์ : 460119594 / 0
รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 30/04/1977 วันสิ้นสุดประกัน : 29/04/1980

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IKCA-F-FA02-TR0003 3371XF000005395	xx บ้านกาญจนบุรีวิลล่า DCC_มอบ.กาญจนบุรีวิลล่า 1 ต.ท่ามะขาม			ติดตั้ง			
29.10.2020					ติดตั้ง			
02.02.2021					รื้อถอน			
02.02.2021			2001	ปฏิบัติงาน กฟจ. กจ.	รับคืน	4958592681	2001107061	
05.02.2021			2001	ปฏิบัติงาน กฟจ. กจ.	เบิก	4958643587	8003710180	
07.02.2021	3371XF000007314	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2001	ปฏิบัติงาน กฟจ. กจ.	รับคืน	4958655477	8003710179	
04.08.2021			2401	ผกป. ไทรโยค	โอน	4960874154		
07.09.2021					ติดตั้ง			
07.09.2021	3371XF000007314	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2401	ผกป. ไทรโยค	เบิก	4961307585	2001208095	
26.01.2023			2401	ผกป. ไทรโยค	รับคืน	4967785550	2001370819	
26.01.2023	3371XF000007314	คลังพัสดุ กาญจนบุรี			รื้อถอน			การดองนิรงานปกติ
26.06.2023			2401	ผกป. ไทรโยค	เบิก	4969765490	2001417292	
26.06.2023	33XFA000120809	คลังพัสดุ สปก.			ติดตั้ง			การดองนิรงานปกติ
01.11.2023					รื้อถอน			การดองนิรงานปกติ
01.11.2023			2401	ผกป. ไทรโยค	รับคืน	4971902298		
14.01.2025	33XFA000120809	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1401	ผกป. ไทรโยค	โอน	4977923327	2001443286	

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000288107	หมวดอุปกรณ์	M	กฟผ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟส.ไทโรด			
สถานะ	ESTO	WTWO		
มีผลจาก	07.02.2025	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานที่ตั้ง วงจร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

รหัส	1-05-001-0007	TR., 160 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
เลขที่ผลิตเสร็จ	TR20-003107	
เลขที่ประจำตัว	1001249383	ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	07	สต็อกเทียบสต็อก	
โรงงาน	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า	1401	พบต.ไทโรด	
แบบบัญชีสต็อก	R	แบบหลัก	R
สต็อกพิเศษ		Date L.GoodsMvt	06.10.2025
ลูกค้า		ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย	/ 0	องค์ประกอบ WBS	

หม้อแปลงขนาด 160 kVA 3 เฟส

หมายเลข PEA 20-003107 ผลิตภัณฑ์ OSAKA

ทรัพย์สินหม้อแปลงของ กฟส.ไทรโยค

