



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก.3 ทยค.(มต.) /2568
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.ไทรโยค

ถึง ผจก.กฟส.ไทรโยค
วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2567
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA.
24-006294 Serial No 1C12741 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ SIRIVIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ☒ ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ☐ ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
☐ กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ☐ ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี ☐ หม้อแปลงชำรุด ☐ หม้อแปลงสูญหาย
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่
ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน
- 2.2 สถิติการบำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง ☐ มีระบุปี ☐ ไม่มี ☐ อื่น ๆ
- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา ☒ รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
☐ มป.11 ☒ รูปภาพหน้า Serdata ☒ รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก
3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ☐ ช่อมไว้ใช้งาน ☒ จำหน่ายโดยวิธีการขาย
☐ จำหน่ายเป็นสูญ ☐ ส่งเคลมประกัน
- 3.3 อื่น ๆ
- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
☐ คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
☐ ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ทยค. 678 /2568

เรียน อก.บข.(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายนาวัน วัจนะ)
ผจก.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(ว่าที่ ร.ต.มารุต ผิดศิริ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายพรชัย นันทะสี) ตำแหน่ง ผ.บค.กฟส.ไทรโยค

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายณธายุ วิศวกานต์) ตำแหน่ง พชง.5 ผ.มต.กฟส.ไทรโยค

ผู้เข้าใช้ : C3TRYMSS01
ไอเดียนาม : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการปฏิบัติงานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 06.10.2025
เวลา : 11:46:49
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภักดิ์ : TR24-006294
WBS : เลข-ผู้ผลิต : 1C12741
เลขที่สัญญา : เลขที่ผู้ผลิต : SIRIVIWAT
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 27/07/1981
วันที่สิ้นสุดประกัน : 26/07/1984

วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IKCA-F-FA05-TR0068	xx บ. หวังใหม่ ม.14 ต.รางศาล			ติดตั้ง			
12.09.2008	IKCA-F-FA05-TR0150	xx บ. หวังใหม่ ม.14 ต.รางศาล			ติดตั้ง			
26.06.2009	IKCA-F-FA05-TR0068	xx บ. หวังใหม่ ม.14 ต.รางศาล			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000001797	บ้านแปดหลัง (ไร่ธอธ) ม.3 ต.รางศาล			ติดตั้ง			
16.03.2023					รื้อถอน			
01.11.2023	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2401	หมป. ไทรโยค	รับคืน	4971902039	2001443284	

หม้อแปลงขนาด 20 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA 24-006294 ผลิตภัณฑ์ SIRIWIWAT

ทรัพย์สินหม้อแปลงของ กฟส.ไทรโยค

